



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 09-451-05-18-272-П

Законному представителю
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования городского округа
Самара «Детская музыкальная школа № 12»
(наименование предприятия, организации, учреждения)

«28» мая 2018г.

Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул.
Пионерская, 6

Мною, Кукариной Ириной Викторовной – главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС, на основании акта проверки от «28» мая 2018 № 09-451-05-18-272-П, составленного в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12» в присутствии: директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12» Чуракиной Ирины Геннадьевны.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Электроустановка не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами и инструментами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п. 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	27.08.2018
2.	Отсутствует утвержденный Перечень средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в	п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 ИПИСИЗ	27.08.2018

	электроустановках.		
3.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановки.	п. 1.2.1. ПТЭЭП	27.08.2018
4.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утвержденные ответственным за электрохозяйство, не проверяются не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке соответствие электрических схем (чертежей) фактическим эксплуатационным.	п. 1.5.18., п. 1.8.5., п. 1.8.6. ПТЭЭП	27.08.2018
5.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно, через них получающих питание.	П. 2.12.5. ПТЭЭП	27.08.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «28» мая 2018г. составлено на 2 -х листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12» Чуракина И.Г.
(должность) (ФИО)



28.05.2018
(подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

Лица, вынесшие предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Ростехнадзора И.В. Кукарина

И.В. Кукарина
28.05.2018

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12» Чуракина И.Г.
(должность) (ФИО)

Чуракина

28.05.2018
(подпись, дата)