

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А,
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

" 30 " августа 2018 г.
(дата составления акта)14 час.00 мин.
(время составления акта)**АКТ ПРОВЕРКИ**Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-08-18-375-КП

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица
№ 2536-Р от 16.08.2018, подписанного и.о. заместителя руководителя Средне-Поволжского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.В.
Хренковым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная шко-
ла № 12», сокращённое наименование - МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 12», ИНН
6317015663/631701001, ОГРН 1026301419836

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

« » _____ 2018г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/____ часов, с 28.08.2018 по 30.08.2018.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 12» Чуракина И.Г. Чуракина 17.08.2018 в 10 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Результаты проверки выполнения пункта предписания
1	2	3	4
1.	Электроустановка не укомплектованы испытанными электротехническими средствами и инструментами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п. 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП)	Выполнено (Электроустановка укомплектованы испытанными электротехническими средствами и инструментами. См. фотоматериалы на CD-диске)
2.	Отсутствует утвержденный Перечень средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 ИПИСИЗ	Выполнено (Перечень средств защиты утвержден в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках См. фотоматериалы на CD-диске)
3.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановки.	п. 1.2.1. ПТЭЭП	Выполнено (проверка знаний эл. монтера 18.08.2018 в комиссии Ростехнадзора См. фотоматериалы на CD-диске)
4.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утвержденные ответственным за электрохозяйство, не про-	п. 1.5.18., п. 1.8.5., п. 1.8.6. ПТЭЭП	Выполнено (Схемы утверждены ответственным за элек-

должны быть однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно, через них получающих питание.

та или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны однолинейные схемы и надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно, через них получающих питание См. фотоматериалы на CD-диске).

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

 Кукарина И.В.
(подпись проверяющего)

 Чуракина И.Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Чуракина И.Г. Директор МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ № 12»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” августа 2018



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)